



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 20 / 1 / 10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Щумяцкого, 11 (ИНН 0323099188, ОГРН 1020300904392)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Бурятия по пожарному надзору Чупрова В.А. № 20 от «05» февраля 2019 г, ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «14» февраля 2019 года, с «10»ч.«00» мин. до «11» ч. «00» мин. « 21 » февраля 2019 года проведена внеплановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений МБДОУ детский сад 110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Щумяцкого, 11

(Ф.И.О.инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ Детский сад 110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида Чистяковой Анной Алексеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц из всех групп детского сада (№№1-10) не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, лестничной площадки составляет 1м при требуемой ширине не менее 1,35 м. Лестничные марши в группах №5,6 проходят вблизи оконных проемов, расстояние от которых составляет менее 1 метра.</p> <p>Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.29, 6,30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	16.12.2019	
2.	<p>Не соблюдаются требования по ширине эвакуационных выходов из всех групп №1-10, при числе эвакуируемых более 15 человек требуемая ширина 1,2м. Фактически ширина выходов составляет (гр.:№1-0,8м, №2-0,78м, №3-0,7м, №4-0,67м, №5-0,58м, №6-0,6м, №7-0,8м, №8-0,8м, №9-0,8м, №10-0,8м.)</p> <p>Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.</p>	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	16.12.2019	
3.	<p>Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008г., а именно сигнал о возникновении пожара не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны. 26.04.2018г. в 12ч.02м. в результате</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ</p>	16.12.2019	

	срабатывания автоматической пожарной сигнализации в здании МБДОУ детский сад 110 «Золушка» сигнал о возникновении пожара не продублировался на пульт подразделения пожарной охраны, в радиусе выезда которых находится детский сад, и соответственно в нормативное время прибытия (10 мин) пожарные подразделения не прибыли.	№390 от 25.04.2012г., ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.	Не соответствуют требованиям ширина проступи наружной эвакуационной лестницы в группах №3,4,7,8 (фактически ширина 15 см, при требуемой не менее 25 см) и высота ступени (порога на входе) наружной эвакуационной лестницы в группах №5,6 (фактически высота 40см, при требуемой не более 22 см) Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	16.12.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«21» февраля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»
г. Улан-Удэ комбинированного вида Чистякова А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2019 г.